



- Примечания:
1. Высота установки выключателей указана от уровня чистого пола.
 2. Прокладка кабеля освещения осуществляется по потолку.
 3. Выключатели расположены 900 мм от чистого пола, если не указано иначе.
 4. Длина трасс указана без учета опусков и подъемов и без учета запаса кабеля.